

Solo riscaldamento (DM 26 giugno 2015)		
$\leq 15^\circ F$	$> 15^\circ F$	$> 15^\circ F$
<i>Pn qualsiasi</i>	$Pn \leq 100 \text{ kW}$	$Pn > 100 \text{ kW}$
cond chimico (*)	cond chimico (*)	cond chimico, addolcitore (*)
(*) la norma UNI 8065 consiglia un filtro in ogni caso		
filtro di sicurezza	90 μm	
cond chimico	protezione dalla corrosione e dalle incrostazioni (protettivo filmante), biocida	
addolcitore	scambio ionico tramite resine e rigenerazione tramite NaCl	

Produzione acqua calda sanitaria (UNI 8065)	
$< 25^\circ F$	$\geq 25^\circ F$
<i>Pn qualsiasi</i>	<i>Pn qualsiasi</i>
filtro, cond chimico o addolcitore	filtro, addolcitore
filtro di sicurezza	90 μm
cond chimico	dosaggio di polifosfati di sodio in campo alimentare oppure anticorrosivo
addolcitore	scambio ionico tramite resine e rigenerazione tramite NaCl