


TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia
 Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
 Ufficio Gestione Risorse idriche
 Piazza Fiera, 3 - 38122 Trento
 P +39 0461 492930
 F +39 0461 497301
 @ serv.acquenergia@provincia.tn.it
 @ serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it

RACCOMANDATA A/R

Gent.mo Signor
Erik Zucchelli
 Via Lago, 25/10 – Frazione Baitoni
 38080 BONDONE (TN)

E, p.c.

Gent.ma Signora
Antonietta Conzatti, proprietaria delle pp.ff.
 3736/15 e 3736/16 in C.C. di STORO
 Via Aldo Sette, 34 – Frazione Baitoni
 38080 BONDONE (TN)

Spett.le
Servizio Geologico
 S E D E

Spett.le
Servizio Foreste e fauna
UFF. Distrettuale Forestale di TIONE
 S E D E

Spett.le
C.M.F. DI STORO
 Piazza Europa, 4
 38089 STORO (TN)

Trento,

11 5 MAG. 2019

Prot. n. S173/2019/... 310207 /18.6.2

Oggetto: Presa d'atto della comunicazione preventiva per effettuare sondaggi e altre attività preliminari alla ricerca di acqua sotterranea sulla p.f. 3736/15 in C.C. di STORO con deroga al diametro dello scavo del sondaggio esplorativo. Comunicazione preventiva acquisita agli atti al protocollo n. 260124 dd. 19/04/2019 con contestuale richiesta deroga per diametro scavo sondaggio.

Intestataro Comunicazione preventiva: ZUCHELLI ERIK.

Pratica C/16370 (Da citare nella corrispondenza).

[NRCOMSON - Fine procedimento ITER 2019/462]

Il giorno 19 aprile 2019 è stata acquisita agli atti del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche al protocollo n. 260124, la comunicazione preventiva presentata dal Signor ZUCHELLI ERIK volta a segnalare ai sensi dell'art. 47 c.1, lett. C) del Regolamento sulle utilizzazioni delle acque pubbliche di cui al D.P.P. 23 giugno 2006 n. 22-129/Leg., le ricerche preliminari d'acqua sotterranea tramite sondaggi sulla p.f. 3736/15 in C.C. di STORO di proprietà della Signora CCNZATTI ANTONIETTA con contestuale richiesta di deroga al diametro del sondaggio esplorativo formulata nella relazione tecnica redatta dal geom. Andrea Fedrizzi, per limitare i costi di realizzazione del pozzo finito in caso di esito positivo della ricerca d'acqua da falda sotterranea in considerazione della minima differenza tra il diametro di 127 mm normalmente indicato dallo scrivente Servizio ed il diametro del pozzo di 180 mm che si intenderà allestire con gli organi idraulici, una volta acquisito il regolare titolo a derivare acqua pubblica, nella misura prevista di massimi 5,00 l/s per alimentare un impianto di piccoli frutti insistente sulle pp.ff. 3736/15 e 3736/16 in C.C. di STORO.

Ciò premesso,

Pag. 1 di 2

Provincia Autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

considerato che,

1. dopo la presentazione della comunicazione preventiva, il Signor ERIK ZUCHELLI, possessore di un comodato d'uso gratuito stipulato il 10 marzo 2019 in favore delle pp. ff. 3736/15 e 3736/16 in C.C. di STORO, può iniziare i lavori di sondaggio e/o di opere preliminari alla ricerca di acque sotterranee sulla p.f. 3736/15 in C.C. di STORO e che comunque la presentazione della comunicazione preventiva non esime comunque dall'osservanza delle norme in materia edilizia, sicurezza, igiene e sanità pubblica e altre norme speciali, nonché della disciplina che regola i rapporti tra soggetti privati,
2. il C.M.F. di STORO ha formulato in data 18 aprile 2019 il proprio nulla osta alla derivazione d'acqua che intenderà effettuare il Signor ZUCHELLI ERIK per alimentare l'impianto di piccoli frutti insistente sulle pp. ff. 3736/15 e 3736/16 in C.C. di STORO;
3. il Signor ZUCHELLI ERIK dovrà presentare a seguito dell'esito della ricerca d'acqua sulla p.f. 3736/15 in C.C. di STORO e sulla base della quantità d'acqua rinvenuta ed i parametri stabiliti dall'art. 7 "Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche" delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P., reso esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 2006 e s.m. una domanda volta a formalizzare un nuovo titolo a derivare acqua pubblica, tenendo presente che sono previsti due modelli di domanda: il primo, modello "IRDP- Dichiarazione Preventiva Derivazioni Acqua Sotterranea o Sorgente non Demaniale" per portate fino non superiori 0,50 l/s, l'altro modello ARP per portate superiori;
4. il suddetto art. 7 "Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche" delle Norme di attuazione del P.G.U.A.P., reso esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 2006 e s.m. ammette, negli appezzamenti inferiori a 10 ha irrigati con impianti di sollevamento il ricorso a portate di punta fino a un massimo di 5,00 l/s, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha e purché è ammessa l'assegnazione direttamente a soggetti privati per i soli appezzamenti agricoli non irrigabili con la rete consortile;
5. il Signor ERIK ZUCHELLI, in caso di esito positivo della ricerca d'acqua potrà esercitare la derivazione d'acqua in argomento soltanto dopo aver ottenuto un titolo a derivare acqua pubblica ad uso irriguo che sarà ottenuto, come detto sopra, al termine dell'iter istruttorio avviato o con il modello "IRDP- Dichiarazione Preventiva Derivazioni Acqua Sotterranea o Sorgente non Demaniale per portate non superiori 0.5 l/s" o con il modello ARP, per portate superiori ai 0,50 l/s integrato dall'allegato nulla osta del C.M.F. di STORO. Il nuovo titolo a derivare acqua pubblica che si andrà a definire a conclusione dell'istruttoria avviata a seguito presentazione di uno dei modelli suddetti potrà essere esercitato fino all'entrata in funzione dell'impianto del C.M.F. di STORO e sussisterà da parte del Signor ERIK ZUCHELLI e della proprietaria delle pp. ff. 3736/15 e 3736/16 in C.C. di STORO, la Signora CONZ ATTI ANTONIETTA, l'obbligo di adeguare il proprio impianto al sistema di distribuzione del C.M.F. di STORO, collegandosi ad esso e comunicando poi allo scrivente Servizio l'avvenuto allacciamento ai fini dell'adeguamento del nuovo titolo a derivare acqua pubblica,

Il Dirigente il Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche,

tutto ciò premesso e considerato e dopo aver sentito preliminarmente il Servizio Geologico, comunica che prende atto delle motivazioni per cui è stata chiesta la deroga e autorizza il Signor ZUCHELLI ERIK ad effettuare, lo scavo finalizzato alla ricerca d'acqua sotterranea sulla p.f. 3736/15 in C.C. di STORO con diametro di 180 mm .

Si rammenta inoltre che in caso di esito negativo della ricerca d'acqua si dovrà chiudere il sondaggio ripristinando lo stato dei luoghi (gli scavi dovranno essere accuratamente richiusi, procedendo al sistematico intasamento a partire dal fondo con materiali idonei). Dell'avvenuta chiusura dei fori di sondaggio dovrà essere data comunicazione alla Struttura provinciale competente (Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche) e al Servizio Geologico della P.A.T..

Si ricorda altresì che in caso di esito positivo della ricerca d'acqua, l'ottenimento del titolo a derivare acqua pubblica ad uso irriguo sarà ottenuto sulla base degli esiti di una nuova istruttoria.

Si rende noto, infine, che Signora CONZ ATTI ANTONIETTA proprietaria delle pp. ff. 3736/15 e 3736/16 in C.C. di STORO potrà essere riconosciuta titolare in solido al Signor Zucchelli Erik nel titolo a derivare acqua pubblica che si andrà a definire sulla base degli esiti della nuova istruttoria che sarà avviata a seguito della presentazione della nuova domanda. Comunque, visto che le utenze di acqua pubblica transitano di diritto, alle condizioni originarie, a chiunque subentri nella proprietà dei fondi irrigati, nella disponibilità o nel godimento degli stessi, previo consenso del concessionario cedente, la Signora CONZ ATTI ANTONIETTA in quanto proprietaria delle pp. ff. 3736/15 e 3736/16 in C.C. di STORO, potrà ai sensi dell'art. 29 del Regolamento in materia di acque pubbliche (D.P.P. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008), dare comunicazione della Sua volontà di subentrare nell'eventuale titolo a derivare acqua pubblica che si andrà a definire nei confronti del Signor ZUCHELLI ERIK mediante presentazione del modello TR .

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- ing. Franco Pocher -

➤ Il responsabile del procedimento è il geom. Mila Boschetti, telefono 0461/49.29.71, del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche - Ufficio gestione risorse idriche, con sede in Piazza Fiera 3 - Trento, presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento.

Orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.45 ed inoltre il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30. Si consiglia la prenotazione di un appuntamento.