



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
Ufficio Gestione Risorse idriche
 Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
 P +39 0461 492930
 F +39 0461 497301
 @ serv.acquenergia@provincia.tn.it
 pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
 web www.energia.provincia.tn.it



ORDINANZA DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE
PER DERIVAZIONE IDRICA AD USO IDROELETTRICO
N. 20/2022
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED
ENERGETICHE

VISTA la domanda presentata in data 11.01.2018, corredata da atti tecnici datati gennaio 2018 a firma ing. Weirather Ivan con la quale la signora Quaiatto Maria, residente in Roncegno Terme ha chiesto la concessione di poter derivare acqua pubblica, nel periodo dal 01.01 al 31.12, da torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno alla quota di 775,45 m slm, nella misura massima di 242 l/s e media di 193 l/s per produrre sul salto di 10.50 m la potenza di 19,87 kW, con restituzione dell'acqua, nel torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno - **Impianto Dosso 1 - PRATICA C/16108;**

VISTA la domanda data gennaio presentata in data 11.01.2018, corredata da atti tecnici datati gennaio 2018 a firma ing. Weirather Ivan con la quale la signora Quaiatto Maria, residente in Roncegno Terme ha chiesto la concessione di poter derivare acqua pubblica, nel periodo dal 01.01 al 31.12, da torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno alla quota di 763,69 m slm, nella misura massima di 235 l/s e media di 188 l/s per produrre sul salto di 10.80 m la potenza di 19,91 kW, con restituzione dell'acqua, nel torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno - **Impianto Dosso 2 - PRATICA C/16109;**

VISTA la domanda data gennaio presentata in data 11.01.2018, corredata da atti tecnici datati gennaio 2018 a firma ing. Weirather Ivan con la quale la signora Quaiatto Maria, residente in Roncegno Terme ha chiesto la concessione di poter derivare acqua pubblica, nel periodo dal 01.01 al 31.12, da torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno alla quota di 751,58 m slm, nella misura massima di 270 l/s e media di 216 l/s per produrre sul salto di 9.40 m la potenza di 19,91 kW, con restituzione dell'acqua, nel torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno - **Impianto Dosso 3 - PRATICA C/16111;**

VISTA la domanda data gennaio presentata in data 11.01.2018, corredata da atti tecnici datati gennaio 2018 a firma ing. Weirather Ivan con la quale la signora Quaiatto Maria, residente in Roncegno Terme ha chiesto la concessione di poter derivare acqua pubblica, nel periodo dal 01.01 al 31.12, da torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno alla quota di 740,62 m slm, nella misura massima di 267 l/s e media di 214 l/s per produrre sul salto di 9.50 m la potenza di 19,93 kW, con restituzione dell'acqua, nel torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno - **Impianto Dosso 4 - PRATICA C/16112;**

VISTA la domanda data gennaio presentata in data 11.01.2018, corredata da atti tecnici datati gennaio 2018 a firma ing. Weirather Ivan con la quale la signora Quaiatto Maria, residente in Roncegno Terme ha chiesto la concessione di poter derivare acqua pubblica, nel periodo dal 01.01 al 31.12, da torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno alla quota di 731,68 m slm, nella misura massima di 273 l/s e media di 218 l/s per produrre sul salto di 9.30 m la potenza di 19,88 kW, con restituzione dell'acqua, nel torrente Larganza in corrispondenza della p.f. 6906/1 del Comune catastale di Roncegno - **Impianto Dosso 5 - PRATICA C/16118;**

ANNOTATO che l'Avviso di cui all'art. 16 ter della legge provinciale n. 18/1976 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Sudtirolo n. 8/I/II del 22.02.2018;

VISTA la nota in atti al prot. 641858 dd. 19.09.2022 con la quale l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ha rilasciato il parere preliminare favorevole ai sensi del punto 2.2 dell'Allegato B) alla D.G.P. N. 2379/2015, così come modificata dalla DGP 1892/2019. Nella medesima nota si afferma che gli impianti idroelettrici in trattazione non devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA considerato che i medesimi sono completamente indipendenti l'uno dall'altro, non costituiscono cumulo dei progetti afferenti alla medesima tipologia progettuale e producono una potenza nominale inferiore a 20 kW ciascuno.

VISTI il R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.; il R.D. 14.08.1920, n. 1285, la legge provinciale 08.07.1976, n. 18 e s.m., la legge provinciale 30.11.1992, n. 23,

ORDINA

- la pubblicazione del presente atto durante il periodo dal **24.10.2022** al **08.11.2022** mediante affissione all'Albo Telematico del Comune di Roncegno;

e COMUNICA

1. Le domande predette e i relativi atti di progetto sono disponibili per la consultazione in formato digitale al link:

<https://drive.google.com/drive/folders/157ZTOjIGxHWQzioMdaWj15oMMfPHpjWD?usp=sharing>

o utilizzando il seguente Qr code



Si informa che la pubblicazione degli elaborati di progetto è strettamente limitata a quanto previsto dalla normativa di settore; l'uso dei suddetti elaborati deve essere orientato unicamente ai predetti fini e gli stessi non possono essere duplicati o utilizzati ad altri fini. L'eventuale uso diverso verrà perseguito a termini di legge.

2. Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche, all'indirizzo "serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it" entro e non oltre il **11.11.2022**.

3. La visita sopralluogo di istruttoria di cui all'art. 8 del Testo Unico R.D. 11.12.1933 n. 1775, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse verrà svolta in data **16.11.2022** con ritrovo preliminare alle ore 9.30 presso la sede Comunale di Roncegno Terme.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa ai Servizi interessati della Provincia Autonoma di Trento, nonché al richiedente.

IL DIRIGENTE
- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).