



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
Ufficio Gestione Risorse idriche
 Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
P +39 0461 492930
F +39 0461 497301
pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
@ serv.acquenergia@provincia.tn.it
web www.energia.provincia.tn.it



SPETTABILE

SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI - SAT

pec: sat@pec.sat.tn.it

e, p.c.

SPETTABILI

STUDIO DI INGEGNERIA LUCA MENGON

pec: luca.mengon@ingpec.eu

SERVIZIO BACINI MONTANI

**SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE
 PROTETTE**

SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO

LORO SEDI

S173/2022/18.6.2-C/2808 e C/16055/EC-RM/
 C/2808 2022 - B2 - RELAZIONE FINE LAVORI
 2022 - VARIAZIONE TITOLO
 C/16055 2022 - B2 - RELAZIONE FINE LAVORI

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Concessione per derivare acqua dal torrente Rabbies ad uso idroelettrico

Presa d'atto della Relazione di fine lavori e delle relative modifiche apportate in corso d'opera alle opere di derivazione, presa d'atto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di variante per ridurre il periodo di prelievo dal 01 giugno - 30 settembre di ogni anno al 05 giugno – 30 settembre di ogni anno e trasmissione progetto as-built (**pratica C/2808**).

Concessione per derivare acqua dal torrente Rabbies ad uso antincendio ed igienico-sanitario - **Presa d'atto della Relazione di fine lavori e delle relative modifiche apportate in corso d'opera alle opere di derivazione** (pratica C/16055).

Titolare: S.A.T.

Pratiche C/2808 e C/16055

[B2 – Relazione di fine lavori acque superficiali] fine procedimento

[B2 – Relazione di fine lavori acque superficiali] fine procedimento

[VR.SCIA – Variante non sostanziale] fine procedimento

All.ti: 10

La Società degli Alpinisti Tridentini - SAT risulta titolare delle seguenti concessioni:

- 1) originariamente rilasciata con deliberazione della Giunta provinciale di data 31 maggio 1990, n. 6107 e variata con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 14 giugno 2018, n. 122, per derivare dal torrente Rabbies, in località Saent alla quota di circa 2.486,00 m s.l.m. in C.C. di Rabbi, la portata d'acqua di 60,00 l/s medi e massimi dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno ad uso idroelettrico, con una portata d'acqua media ragguagliata all'anno di l/s 20,05, per produrre sul salto di 95,89 m la potenza nominale media di 18,85 kW a servizio del rifugio Saent "S. Dorigoni", con restituzione integrale dell'acqua nel torrente Rabbies - **pratica C/2808**;
- 2) rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 20 giugno 2018, n. 124, per derivare dal torrente Rabbies, tramite l'opera di presa della derivazione ad uso idroelettrico in capo alla medesima S.A.T. (pratica C/2808) in corrispondenza della p.f. 5239/1 in C.C. di Rabbi alla quota di circa 2.484,00 m s.l.m., la portata d'acqua di 0,50 l/s medi e massimi ad uso antincendio ed igienico-sanitario a servizio fontana durante il periodo dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno - **pratica C/16055**.

In data 08 aprile 2022, acquisita agli atti in data 11 aprile 2022, prot. n. 252677, è stata presentata la Relazione di fine lavori relativa alla concessione di cui al precedente punto 2) – pratica C/16055.

In data 08 aprile 2022, acquisita agli atti in data 11 aprile 2022, prot. n. 253225, è stata presentata la Relazione di fine lavori relativa alla concessione di cui al precedente punto 1) – pratica C/2808.

Con nota di data 02 maggio 2022, prot. n. 295320, il Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche dall'analisi della documentazione trasmessa ha rappresentato, considerato che sono state fatte delle modifiche in corso d'opera, la necessità di inoltrare gli elaborati as-built delle opere realizzate delle due concessioni in argomento in cui chiarire una serie di elementi.

In data 18 luglio 2022, prot. n. 506969, è stato trasmesso il progetto as-built relativo alle concessioni in argomento.

In data 08 agosto 2022, prot. n. 552389, rilevato che il progetto inoltrato in data 18 luglio 2022 risultava privo della firma del progettista, è stato ritrasmesso il progetto as-built a firma del dott. ing. Luca Mengon datato marzo e luglio 2022.

In data 08 agosto 2022, prot. n. 552389, la S.A.T. ha trasmesso la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di variante non sostanziale alla concessione ad uso idroelettrico di cui è titolare

(pratica C/2808) per ridurre il periodo di prelievo **dal 01 giugno** - 30 settembre di ogni anno **al 05 giugno** – 30 settembre di ogni anno, con effetto di ridurre la portata media ragguagliata all'anno da 20,05 l/s a 19,23 l/s e **modificare la potenza nominale media** da 18,85 kW **a 19,60 kW** al fine di rispettare il limite della potenza nominale media di 20,00 kW stabilito dall'art. 24 del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. in conseguenza delle modifiche apportate in corso d'opera che hanno aumentato il salto di concessione da 95,89 m a 103,96 m a seguito della modifica plano-altimetrica della posizione del locale della centrale elettrica.

Con note di data 29 settembre 2022, prot. n. 668413 e di data 18 ottobre 2022, prot. n. 715418, il Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche ha chiesto ad alcune Strutture, considerate le modifiche introdotte in corso d'opera, un parere di conformità.

Con nota di data 07 novembre 2022, prot. n. 757680, il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette ha attestato la conformità del progetto rispetto a quanto autorizzato dalla stessa Struttura.

Con nota di data 16 novembre 2022, prot. n. 784800, il Servizio Bacini Montani ha rappresentato, dall'analisi della documentazione allegata e per quanto di competenza, di aver ravvisato elementi discordanti con il progetto autorizzato e pertanto:

- lo stesso Servizio procederà a norma degli artt. 11 e 15 della legge L.P. 18/1976 e s.m., con l'applicazione delle sanzioni amministrative-pecuniarie;
- dovrà essere rilasciata apposita concessione in sanatoria ai sensi del Capo I° della L.P. 18/1976 e s.m. riguardante la realizzazione delle opere in difformità; l'istanza dovrà contenere tutti i contenuti minimi previsti dall'Allegato n) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2435 dd. 29.12.2014.

Tutto ciò premesso,

rilevato che, dalla presa visione della documentazione pervenuta e alla luce di quanto espresso dalle varie Strutture, si rappresenta che le modifiche introdotte in corso d'opera ed emerse in sede di presentazione delle Relazioni di fine lavori si prefigurano come varianti non sostanziali alle concessioni (pratiche C/2808 e C/16055) assoggettate a procedura di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per variante non sostanziale;

considerato inoltre che, dall'analisi della documentazione tecnica as-Built pervenuta, si è appurato, a seguito delle modifiche effettuate in corso d'opera, che:

1) per quanto riguarda la derivazione ad uso idroelettrico (pratica C/2808):

- il **salto legale** risulta pari a **103,96 m**, valore determinato come differenza tra il pelo morto superiore alla quota dello sfioratore di **2485,54 m s.l.m.** (Tav. 3: Dissabbiatore – vasca di carico) ed il pelo morto inferiore alla quota del fondo del canale di scarico di **2381,58 m s.l.m.** (Tav. 5: Locale centrale), anziché di 95,89 m;
- la **potenza nominale media di concessione**, per effetto dell'aumento del salto di concessione di cui al precedente inciso, risulterebbe pari a **20,44 kW**, anziché di 18,85 kW, fin dal rilascio della variante alla concessione con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 14 giugno 2018, n. 122;

2) per quanto riguarda la derivazione ad uso antincendio (pratica C/16055) non sono state apportate variazioni concessorie salienti al fine della modifica del relativo canone;

rilevato altresì che dall'esame della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di variante non sostanziale di data 08 agosto 2022 alla concessione ad uso idroelettrico (pratica C/2808) si è appurato che:

- la **portata d'acqua media ragguagliata all'anno** risulta pari a **19,40 l/s**, anziché di 19,23 l/s richiesti;
- la **potenza nominale media di concessione**, con la diminuzione del periodo di derivazione, risulta, pertanto, pari a **19,77 kW**, anziché di 19,60 kW originariamente richiesti;

con la presente il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche:

- 1) prende atto della Relazione di fine lavori di data 08 aprile 2022, acquisita agli atti in data 11 aprile 2022, prot. n. 253225, e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di variante non sostanziale alla concessione ad uso idroelettrico relativa alle modifiche apportate in corso d'opera alle opere di derivazione con l'effetto di aumentare il salto di concessione da 95,89 m a 103,96 m e di aumentare la potenza nominale media da 18,85 a 20,44 kW – pratica C/2808;
- 2) prende atto della Relazione di fine lavori di data 08 aprile 2022, acquisita agli atti in data 11 aprile 2022, prot. n. 252677, e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di variante non sostanziale alla concessione ad uso antincendio relativa alle modifiche apportate in corso d'opera alle opere di derivazione – pratica C/16055;
- 3) prende atto che le modifiche apportate in corso d'opera di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono subordinate al rilascio dell'apposita concessione in sanatoria ai sensi del Capo I° della L.P. 18/1976 e s.m. così come stabilito con nota di data 16 novembre 2022, prot. n. 784800 dal Servizio Bacini Montani e qui richiamata “per relationem”;
- 4) prende atto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di variante non sostanziale alla concessione ad uso idroelettrico presentata in data 08 agosto 2022, prot. n. 552389, per ridurre il periodo di prelievo **dal 01 giugno - 30 settembre** di ogni anno **al 05 giugno – 30 settembre di ogni anno**, con effetto di ridurre la portata media ragguagliata all'anno da 20,05 l/s a 19,40 l/s e per aumentare la potenza nominale media da 18,85 kW a 19,77 kW - pratica C/2808;
- 5) concede, per effetto delle prese d'atto di cui ai precedenti punti 1) e 4), alla Società degli Alpinisti Tridentini (S.A.T.) con sede in Trento – C.F. 80003990225 - di seguito denominato anche “Titolare” - la facoltà di derivare – fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti della disponibilità dell'acqua - dal torrente Rabbies, in località Saent alla quota di 2.486,81 m s.l.m. in C.C. di Rabbi, la portata d'acqua di 60,00 l/s medi e massimi dal 05 giugno al 30 settembre di ogni anno ad uso idroelettrico, con una portata d'acqua media ragguagliata all'anno di l/s 19,40, per produrre sul salto di 103,96 m la potenza nominale media di 19,77 kW a servizio del rifugio Saent “S. Dorigoni”, con restituzione integrale dell'acqua nel torrente Rabbies alla quota di circa 2380 m s.l.m. (pratica C/2808);
- 6) prende atto che la derivazione di cui al precedente punto 5) (pratica C/2808) e la derivazione ad uso antincendio ed uso igienico-sanitario (pratica C/16055) sono state realizzate in conformità al progetto As-built a firma del dott. ing. Luca Mengon datato marzo e luglio 2022, acquisito agli atti in data 08 agosto 2022, prot. n. 552389, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Documentazione fotografica;
 - Tav. 1: Rilievo plani-altimetrico riferimenti altimetrici quote;
 - Tav. 2: Briglia stato previsto;
 - Tav. 3: Dissabbiatore – vasca di carico;
 - Tav. 4: Dissabbiatore – vasca di carico cementi armati;
 - Tav. 5: Locale centrale;
 - Tav. 6: Locale centrale cementi armati;
 - Tav. 7: Schema idraulico;
 - Tav. 8: Schema idraulico e prelievo antincendio pratica C/16055;
- 7) stabilisce che la presa d'atto della S.C.I.A. di variante di cui al precedente punto 4) è accordata dal giorno 08 agosto 2022, data di presentazione della stessa S.C.I.A., fino al 31 dicembre 2047, data di scadenza originaria della concessione ad uso idroelettrico - pratica C/2808;
- 8) subordina la concessione così come definita al precedente punto 5) all'osservanza delle

prescrizioni e condizioni previste dalla normativa vigente e negli atti di concessione della derivazione ad uso idroelettrico (pratica C/2808), fatto salvo quanto stabilito dal presente provvedimento;

- 9) subordina la concessione ad uso antincendio ed igienico-sanitario (pratica C/16055) all'osservanza delle prescrizioni e condizioni previste dalla normativa vigente e dagli atti di concessione della medesima derivazione ad uso antincendio ed igienico-sanitario (pratica C/16055), fatto salvo quanto stabilito dal presente provvedimento.

Con riferimento alla pratica C/2808, si comunica che, per effetto della presa d'atto della Relazione di fine lavori di cui al precedente punto 1), il Titolare è tenuto a corrispondere all'Amministrazione provinciale la somma di **Euro 99,46.=** quale integrazione dei canoni demaniali dovuta all'aumento della potenza nominale media da kW 18,85 a kW 20,44 dal 14 giugno 2018 (data di rilascio della variante) al 31 dicembre 2021, comprensiva degli interessi compensativi fino alla data della presente presa d'atto.

Per effetto altresì della presa d'atto della Relazione di fine lavori, risulta inoltre dovuta la somma di **Euro 365,47.=** a titolo di canone per l'annualità 2022 calcolato sulla potenza di kW 20,44.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente, **esclusivamente tramite PagoPA**.

I dati contenuti negli allegati "avviso PagoPA" permettono il pagamento digitale a favore della Provincia, attraverso la piattaforma PagoPA (nodo nazionale dei pagamenti elettronici).

Il pagamento può essere effettuato:

- direttamente on line. E' sufficiente collegarsi all'indirizzo mypay.provincia.tn.it, scegliendo l'ente "Provincia Autonoma di Trento"; inserire il "Codice Avviso" (codice univoco per il singolo pagamento indicato nell'ultima riga dell'avviso) ed infine scegliere il canale di pagamento preferito;
- in alternativa, l'avviso potrà comunque essere esibito per il pagamento digitale presso gli sportelli bancari, i circuiti Sisal e Lottomatica (tabaccai) o presso gli altri sportelli e/o canali abilitati a PagoPA.

Le indicazioni operative per effettuare i pagamenti elettronici sono consultabili alla pagina www.pagopa.provincia.tn.it.

Si fa presente che:

- in caso di ritardato pagamento, alla somma richiesta dovrà essere applicato l'interesse di mora previsto dall'art. 1224 del Codice Civile;
- a decorrere dall'annualità 2023 il canone demaniale, calcolato sulla potenza di kW 19,77, sarà richiesto tramite avviso di pagamento emesso dalla Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda invece la pratica C/16055, i canoni demaniali risultano regolarmente versati fino all'annualità 2021 compresa. Nessuna variazione di canone interviene per effetto della presa d'atto della Relazione di fine lavori di cui al precedente punto 2); il canone demaniale per l'annualità 2022 è in fase di richiesta tramite avviso di pagamento emesso dalla Pubblica Amministrazione.

Si trasmettono infine in allegato progetto As-built di cui si è preso atto con il presente provvedimento.

In attesa di cortese riscontro e a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELEGATO

- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Elenco allegati:

- **Relazione tecnico-illustrativa;**
- **Tav. 1: Rilievo plani-altimetrico riferimenti altimetrici quote;**
- **Tav. 2: Briglia stato previsto;**
- **Tav. 3: Dissabbiatore – vasca di carico;**
- **Tav. 4: Dissabbiatore – vasca di carico cementi armati;**
- **Tav. 5: Locale centrale;**
- **Tav. 6: Locale centrale cementi armati;**
- **Tav. 7: Schema idraulico;**
- **Tav. 8: Schema idraulico e prelievo antincendio pratica C/16055;**
- **avviso di pagamento.**

EC-RM/

per informazioni su questa lettera:

dott. ing. Enzo Cimonetti
tel 0461-492973
e-mail: enzo.cimonetti@provincia.tn.it

rag. Raffaella Mazzucchi
tel. 0461-492968
e-mail: raffaella.mazzucchi@provincia.tn.it