



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia
Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche
Ufficio Gestione Risorse idriche
 Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
 P +39 0461 492930
 F +39 0461 497301
 @ serv.acquenergia@provincia.tn.it
 pec serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it
 web www.energia.provincia.tn.it



**AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE
 PER DERIVAZIONE IDRICA
 N. 06/2023**

PRATICA C/3135

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE

PREMESSO CHE:

con procedimento n. C/3135 dd. 12 agosto 1993 (codice 13929) veniva rilasciata dal Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento alla Società Funivie Buffaure S.p.a. la concessione per derivare dal rio San Nicolò, in corrispondenza della p.f. 1927/1 in C.C. di Pozza, la portata d'acqua di 15,00 l/s medi e massimi ad uso innevamento durante il periodo dal 15 novembre al 28 febbraio di ogni anno, a servizio delle stazioni sciistiche di competenza della stessa Società all'interno della Ski Area "Pozza di Fassa";

la scadenza della concessione veniva fissata al 31 dicembre 2022;

con nota del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche 17 maggio 2022, prot. n. 336077, è stato inviato alla Società Funivie Buffaure S.p.a. avviso di scadenza della concessione in argomento al 31 dicembre 2022;

TUTTO CIO' PREMESSO,

VISTA la domanda di data 15 novembre 2022, acquisita agli atti in data 30 novembre 2022, prot. n. 822516, con la quale con la quale la Società Funivie Buffaure Spa ha chiesto, entro il termine della scadenza del 31 dicembre 2022, il rinnovo della concessione in argomento;

VISTA la documentazione tecnica seguente, a firma dell'ing. Thomas Amplatz, presentata in allegato alla domanda di rinnovo:

- Relazione tecnica generale;
- Relazione tecnica di valutazione della funzionalità della rete (Report 01 e Report 02 relativi ai sopralluoghi dd. 21/10/2022 e 10/11/2022);
- Elaborati grafici comprendenti: planimetria stazioni sciistiche, schema impianto di innevamento e pianta, prospetti e sezioni dell'opera di presa;
- Comunicazione di collaudo del Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa.

RILEVATO CHE, dall'analisi della documentazione trasmessa e di quella agli atti:

- a seguito delle prove effettuate durante il primo sopralluogo del 21/10/2022, sono stati effettuati i seguenti interventi di sistemazione:

1. sostituzione del manometro n°1 della Pista Panorama (parte bassa) in prossimità dell'abitato di Pozza di Fassa a causa di un trafilamento;
2. verifica stato delle valvole, pulizia di tutte quelle presenti e sostituzione delle valvole e dei pezzi speciali ammalorati;
3. per ogni tratta, ricerca perdite con condotte in pressione presso tutti i pozzetti in corrispondenza dei generatori di neve dell'impianto;
4. sostituzione della valvola di flusso minimo all'interno del pozzetto del manometro n°1, a causa di una perdita (stimata di poco meno di 0.2 l/s) che giustifica il rapido calo di pressione rilevato;

- in data 10/11/2022 è stato eseguito il secondo sopralluogo riproponendo le prove di tenuta, allo scopo di valutare la funzionalità della rete a seguito delle verifiche e delle modifiche effettuate dal responsabile dell'innnevamento durante il primo sopralluogo. Alla luce dei dati delle prove e di quanto osservato in sede di sopralluogo:

1. le opere dell'utilizzazione idrica sono conformi al progetto posto alla base del titolo a derivare;
2. a seguito della verifica della funzionalità, le opere costituenti la rete alimentata risultano idonee, efficienti e quindi funzionali all'esercizio della derivazione. Le perdite riscontrate sono considerate fisiologiche, vista l'età delle condotte esistenti.

VISTO il Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica approvato con Decreto del Presidente della Provincia di data 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. ed entrato in vigore in data 10 settembre 2008;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione dell'art. 37, comma 3, del D.P.P. n. 22-129/Legs di data 23 giugno 2008, per il chiesto rinnovo in argomento occorre esperire l'accertamento dell'assenza di interessi pubblici prevalenti incompatibili con il rinnovo medesimo,

VISTA la legge provinciale 30.11.1992, n. 23,

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto durante il periodo dal **01 marzo 2023** al **16 marzo 2023** mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan ed all'Albo del Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche della Provincia Autonoma di Trento,

e **COMUNICA** che

- gli atti di progetto allegati alla domanda di rinnovo sono disponibili per la loro consultazione in formato digitale al link:

https://drive.google.com/drive/folders/1QxE0sVIY0JGkmDajwFU8NxoIMOiaDf5?usp=share_link

o utilizzando il seguente Qr code



si informa che la pubblicazione degli elaborati di progetto è strettamente limitata a quanto previsto dalla normativa (Decreto del Presidente della Provincia n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008); l'uso dei suddetti elaborati deve essere orientato unicamente ai predetti fini e gli stessi non possono essere duplicati o utilizzati ad altri fini. L'eventuale uso diverso verrà perseguito a termini di legge.

- gli eventuali interessi pubblici prevalenti in merito alla domanda pubblicata e le eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata, redatte in duplice esemplare di cui una in bollo, potranno essere trasmesse al Servizio Gestione Risorse Idriche ed Energetiche agli indirizzi serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it o servacquenergia@provincia.tn.it entro e non oltre il **17 marzo 2023**;

- copia del presente Avviso sarà comunicata ai Servizi interessati della Provincia Autonoma di Trento nonché al richiedente;
- per eventuali chiarimenti e delucidazioni in merito al procedimento in argomento è possibile contattare il tecnico Alessandro Bertolini. Tel. 0461/497341 Email: alessandro.bertolini@provincia.tn.it.

IL DIRIGENTE
- ing. Franco Pocher -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

AB